



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042

**KATSEPROTOKOLL NR. TL2021/V3073B****Terviseohutuslabor****VEE ANALÜÜS**

Töö tellija: AS SALVEST (10124909), Põllu 2., Tartu 50303, tel: +372 7408600, alevtina.tjulkina@salvest.ee; kuldar.timmusk@salvest.ee

Proovivõtukoht: Salvesti labori kraan

Veeallika liik: Veevärgivesi Proov toodud laborisse: 12.10.2021 13:54

Proovivõtja nimi: Heili Pokk, at.nr.1990/21 Analüüs alustatud: 12.10.2021 14:08

Proov võetud: 12.10.2021 13:27 Analüüs lõpetatud: 15.10.2021 10:32

Proovi tunnuscode: Protokoll vormistatud: 15.10.2021 10:49

**ANALÜÜSI TULEMUSED**

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Enterokokid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 7899-2:2002
Escherichia coli	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Kolooniate arv 22 °C	0	ebaloomulike muutusteta	PMÜ/1 ml	EVS-EN ISO 6222:2001

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

(\*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

\*\* - Sotsiaalministri 24.septembri 2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“.

laborant: Paula Metsnõmm

vanemspetsialist: Maire Zeiger



Tartu labor  
Aadress: Põllu 1a, 50303 Tartu  
Reg. nr.: 70008799

Tel.: +372 5809 3071 (klienditeenindus)  
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 34151



T L 2 0 2 1 / V 3 0 7 3 B

lk. 1 (1)



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042

## KATSEPROTOKOLL NR. TL2021/V3073K

## Terviseohutuslabor

## VEE ANALÜÜS

Töö tellija: AS SALVEST (10124909), Põllu 2,, Tartu 50303, tel: +372 7408600, alevtina.tjulkina@salvest.ee; kuldar.timmusk@salvest.ee

Proovivõtukoht: Salvesti labori kraan

Veeallika liik: Veevärgivesi Proov toodud laborisse: 12.10.2021 13:54

Proovivõtja nimi: Heili Pokk, at.nr.1990/21 Analüüs alustatud: 12.10.2021 14:18

Proov võetud: 12.10.2021 13:27 Analüüs lõpetatud: 14.10.2021 14:53

Proovi tunnuscode: Protokoll vormistatud: 15.10.2021 13:10

## ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Alumiinium	< 10	200	µg/l	V43-KOL
Ammoonium	0,07	0,50	mg/l	V38-KOL
Boor	0,3	1,0	mg/l	V36-KOL
Elektrijuhtivus	296	2500	µS/cm	V34-COND
Fluoriid	1,5	1,5	mg/l	V33-IC
Hägusus (NTU)	1,3		NTU	V02-KOL
Kloriid	5,4	250	mg/l	V33-IC
Lõhn (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
Maitse (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
Mangaan	< 10	50	µg/l	V42-KOL
Naatrium	27	200	mg/l	V33-IC
Nitraat	< 1	50	mg/l	V33-IC
Nitrit	0,01	0,5	mg/l	V32-KOL
Oksüdeeritavus	0,9	5,0	mg/l O2	V09-TTR
pH	7,8	6,5 kuni 9,5	pH ühik	V05-POT
Raud	84	200	µg/l	V37-KOL
Sulfaat	9,0	250	mg/l	V33-IC
Värvus (Pt/Co skaala)	0		mg/l Pt	V39-VIS

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

(\*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

\*\* - Sotsiaalministri 24.septembri 2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“.

vanemspetsialist: Getlin Kartau

Tartu labori juhataja: Liis Andresen



Tartu labor  
Aadress: Põllu 1a, 50303 Tartu  
Reg. nr.: 70008799

Tel.: +372 5809 3071 (klienditeenindus)  
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 77121



T L 2 0 2 1 / V 3 0 7 3 K

lk. 1 (1)