



Neste Eesti AS
Sõpruse pst 155
13417 Tallinn

Teie: 19.10.2005


Meie: 19.10.2005 nr 41-12-1/4386

Narva mnt 29 kavandatava tankla KMH
heakskiitmine ja keskkonnanõuete määramine

Tartumaa keskkonnateenistus kiidab heaks OÜ Hendrikson & Ko poolt koostatud keskkonnamõju hindamise aruande (töö nr 711/05) ning kehtestan järgmised keskkonnatingimused:

- Tankla rajamisel ja ekspluateerimisel tuleb rakendada keskkonnamõju hindamise aruandes käsitletud leevendavaid meetmeid (aurude paagist tagasiimemine, nõuetekohased torustikud, geomembraani paigaldamine jt).
- Tankla oluliste pinnase saastamise riski omavate sõlmede rajamisel (mahuti ja geomembraani paigaldus, häiresüsteemide vastuvõtmine) tuleb enne objekti katmist kohale kutsuda Tartumaa keskkonnateenistuse esindaja lisaks tavapärasele ehitusjärelvalvele (omavalitsuse ja omanikujärelevalve) objekti akteerimiseks.

Lugupidamisega



Jalmar Mandel
Juhataja

Ivo Ojamäe 7302 252