



ANALÜÜSIAKT PA24000350 - Heitvesi

Tellija: MAKO AS
Uus 51-12
87201 Pärnu-Jaagupi
Põhja-Pärnumaa vald
Pärnu maakond

Leping: Mako AS

Proovivõtjad: Lehtemaa, Kalle, MAKO AS, atest.nr. 2117/22

Proovivõtuaeg: 06.02.2024 09:10

Laborisse tulek: 06.02.2024 13:20

Analüüsi lõpp: 13.02.2024 14:57

Proovivõtukohta valdaja: MAKO AS

Proovivõtukoht: Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kergu küla, PM369, Kergu (Bioclere), väljalask

Proovi märgistus: Y3155

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Biokeemiline hapnikutarve (BHT ₇)	ISO 5815-1	16	mgO ₂ /l
Hõljuvaine	EVS-EN 872	24	mg/l
Keemiline dikromaatne hapnikutarve (KHT _{Cr})	ISO 6060	82	mg/l
pH	ISO 10523	7,3	
Üldfosfor (P _{üld})	EVS-EN ISO 6878, sec 7	4,6	mg/l
Üldlämmastik (N _{üld}) Kjeldahl _{mod}	SFS 5505	31	mg/l

Kinnitas: osakonna juhataja Liina Grauberg
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

14.02.2024