



## ANALÜÜSIAKT PA24000353 - Heitvesi

**Tellija:** MAKO AS  
Uus 51-12  
87201 Pärnu-Jaagupi  
Põhja-Pärnumaa vald  
Pärnu maakond

**Leping:** Mako AS

**Proovivõtjad:** Lehtemaa, Kalle, MAKO AS, atest.nr. 2117/22

**Proovivõtuaeg:** 06.02.2024 09:25

**Laborisse tulek:** 06.02.2024 13:20

**Analüüsi lõpp:** 13.02.2024 14:59

**Proovivõtukohta valdaja:** MAKO AS

**Proovivõtukoht:** Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla, PM534, Pärnjõe BIO-50, väljalask

**Proovi märgistus:** U0042

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Biokeemiline hapnikutarve (BHT <sub>7</sub> )	ISO 5815-1	7,9	mgO <sub>2</sub> /l
Hõljuvaine	EVS-EN 872	21	mg/l
Keemiline dikromaatne hapnikutarve (KHT <sub>Cr</sub> )	ISO 6060	64	mg/l
pH	ISO 10523	7,4	
Üldfosfor (P <sub>üld</sub> )	EVS-EN ISO 6878, sec 7	6,0	mg/l
Üldlämmastik (N <sub>üld</sub> ) Kjeldahl <sub>mod</sub>	SFS 5505	35	mg/l

**Kinnitas:** osakonna juhataja Liina Grauberg  
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

14.02.2024