



Katseprotokoll KL2024/V142189K

Rahvatervise labor

Heitvee keemiline analüüs

Tellijä: Paide Vesi Aktsiaselts Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Kaevu tn 4, 72713
Veeallika valdaja: Paide Vesi Aktsiaselts
Proovivõtu koht: Imavere asula reoveepuhasti väljavool, Järvamaa
Proovivõtja: Rein Kirilov atesteerimistunnistus nr: 1931/21
Veeallika liik: heitvesi Markeering:
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel
Proov võetud: 23.01.2024 kell: 15:00 Analüüs alustatud: 24.01.2024
Proov toodud laborisse: 24.01.2024 kell: 13:31 Analüüs lõpetatud: 31.01.2024
Proovivõtu prot. nr: Protokoll kinnitatud: **31.01.2024**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Metoodika
pH	pH ühik	7,4	EVS-EN ISO 10523:2012
Biokeemiline hapnikutarve (BHT 7)	mgO ₂ /l	16	EVS-EN ISO 5815-1:2019
Heljum	mg/l	30	EVS-EN 872:2005
Üldlämmastik	mgN/l	41	V96:2023
Üldfosfor	mgP/l	0,84	V97:2021
KHT (COD-Cr)	mgO ₂ /l	83	EVS ISO 15705:2004

Protokolli kinnitas: juhtivspetsialist H.Paasrand

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2024/V142189 Lk. nr.1(1)

