

EAK poolt akrediteeritud katselabor L123**HEITVEE ANALÜÜS**

Klient*: Analüüsi nr.39
OÜ Sindi Vesi Proovivõtuaeg*: 06.03.2024, kl.09.25
Hariduse14 Laborisse saabus:06.03.2024, kl.12.50
Sindi Analüüs alustatud:06.03.2024
Tori vald Analüüs lõpetatud:13.03.2024
Pärnu maakond

Proovivõtja*: Jaak Küla - OÜ Sindi Vesi atesteeritud proovivõtja
Tunnistus nr. 2394/23

Proovivõtu protokoll nr.5

Proovivõtukoht*: Are RVP, Are biopuhasti, Are alevik, Tori vald
Väljalaskme kood*: PM360
Väljalaskme geogr. Koordinaadid*: X:6486146; Y:532746

Proovipudeli number: 85

Näitaja	Tulemus	Ühik	Kasutatud meetoodika
Hõljuvained	7,4	mg/l	EVS-EN 872:2005
BHT ₇	11	mgO ₂ /l	EVS-EN ISO 5815-1:2019
Üldlämmastik	22,2	mg/l	SFS 5505:1988
Üldfosfor	1,35	mg/l	EVS-EN ISO 6878:2004 p.7
KHT _{Cr}	57	mgO ₂ /l	ISO 6060:1989
pH	7,8		EVS-EN ISO 10523:2012

Analüüsi teostasid analüütikud: E.Kivihall

E. Koger

Kvaliteedi eest vastutab laborijuht T. Tasane

Märkused:

1. Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.
2. Tähistatud (*) teave on esitatud kliendi poolt. Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe õigsuse eest.
3. Labor ei vastuta proovivõtu eest.
4. Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna

Lk.1 (1)