



## ANALÜÜSIAKT VI24000646 - Heitvesi

**Tellijä:** Haljala Soojus AS.  
Rakvere mnt.11  
45301 Haljala  
Lääne-Virumaa

**Leping:** Haljala Soojus AS; Leping nr 2-4/21

**Proovivõtjad:** Kutter, Taivo, Haljala Soojus AS, atest.nr. 1892/20

**Proovivõtuaeg:** 21.02.2024 10:52

**Laborisse tulek:** 21.02.2024 17:00

**Analüüsi lõpp:** 29.02.2024 09:56

**Proovivõtukoha valdaja:** Haljala Soojus AS

**Proovivõtkoht:** Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Kõldu küla, LV653, Aaspere BIO väljavool

**Proovi märgistus:** 517

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Biokeemiline hapnikutarve (BHT <sub>7</sub> )	ISO 5815-1	< 3	mgO <sub>2</sub> /l
Hõljuvaine	EVS-EN 872	< 2	mg/l
Keemiline hapnikutarve (KHT <sub>Cr</sub> ) (dikromaatne)	ISO 6060:1989	< 30	mg/l
pH	ISO 10523	7,3	pH ühik
Sulfaat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	AOAC 973.57:1990	11	mg/l
Üldfosfor (P <sub>üld</sub> )	EVS- EN ISO 6878 : 2004 (osa 7)	0,05	mg/l
Üldlämmastik (N <sub>üld</sub> ) Kjeldahl	SFS 5505	19	mg/l

**Kinnitas:** Anna Torn  
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

29.02.2024