



Katseprotokoll KL2024/V145029K

Rahvatervise labor
Heitvee keemiline analüüs

Tellijä: Haapsalu Veevärk aktsiaselts Lääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Haava tn 32, 90505

Veeallika valdaja: Haapsalu Veevärk aktsiaselts

Proovivõtu koht: Nõva RVP väljund

Proovivõtja: reoveepuhasti juhataja Ando Laanesoo atesteerimistunnistus nr: 2078/22

Veeallika liik: heitvesi Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov

Proov võetud: 18.04.2024 kell: 09:00 Analüüs alustatud: 18.04.2024

Proov toodud laborisse: 18.04.2024 kell: 14:24 Analüüs lõpetatud: 25.04.2024

Proovivõtuprotokoll nr: Protokoll kinnitatud: 25.04.2024

Näitaja	Ühik	Tulemus	Metoodika
pH	pH ühik	7,5	EVS-EN ISO 10523:2012
Biokeemiline hapnikutarve (BHT 7)	mgO ₂ /l	9,9	EVS-EN ISO 5815-1:2019
Heljum	mg/l	7,5	EVS-EN 872:2005
Üldlämmastik	mgN/l	37	V96:2023
Üldfosfor	mgP/l	0,34	V97:2021
KHT (COD-Cr)	mgO ₂ /l	43	EVS ISO 15705:2004

Protokolli kinnitas: vanemspetsialist S.Annikova

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2024/V145029 Lk. nr.1(1)

