



ANALÜÜSIAKT VI24001792 - Heitvesi

Tellijä: Pandivere Vesi OÜ
Pikk tn 7
46202 Väike-Maarja alevik
Väike-Maarja vald
Lääne-Viru maakond

Proovivõtjad: Filippov Gennadi, Pandivere Vesi OÜ, atest.nr. 1728/19
Juuresolijad: Bork, Andres, Pandivere Vesi OÜ
Proovivõtuaeg: 01.05.2024 08:00 - 02.05.2024 08:00
Laborisse tulek: 02.05.2024 17:00
Analüüsi lõpp: 13.05.2024 10:03
Proovivõtukohta valdaja: Pandivere Vesi OÜ
Proovivõtukoht: Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Väike-Maarja RVP heitvesi
Proovi märgistus: 866

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Biokeemiline hapnikutarve (BHT ₇)	ISO 5815-1	6,3	mgO ₂ /l
Hõljuvaine	EVS-EN 872	5,6	mg/l
Keemiline hapnikutarve (KHT _{Cr}) (dikromaatne)	EVS-ISO 15705	48	mg/l
pH	ISO 10523	7,7	pH ühik
Sulfaat (SO ₄ ²⁻)	AOAC 973.57	44	mg/l
Üldfosfor (P _{üld})	EVS- EN ISO 6878 (osa 7)	0,28	mg/l
Üldlämmastik (N _{üld}) Kjeldahl	SFS 5505	31	mg/l

Kinnitas: Analüütik Ljudmilla Vähni
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

20.05.2024