



ANALÜÜSIAKT VI24001854 - Heitvesi

Tellijä: Pandivere Vesi OÜ
Pikk tn 7
46202 Väike-Maarja alevik
Väike-Maarja vald
Lääne-Viru maakond

Proovivõtjad: Filippov Gennadi, Pandivere Vesi OÜ, atest.nr. 1728/19
Juuresolijad: Augervald, Gennadi, Pandivere Vesi OÜ
Proovivõtuaeg: 07.05.2024 11:45
Laborisse tulek: 07.05.2024 17:00
Analüüsi lõpp: 15.05.2024 15:39
Proovivõtukoha valdaja: Pandivere Vesi OÜ
Proovivõtukoht: Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Rakke alevik, Rakke Salla biopuhasti heitvesi
Proovi märgistus: 707

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Biokeemiline hapnikutarve (BHT ₇)	ISO 5815-1	10	mgO ₂ /l
Hõljuvaine	EVS-EN 872	3,2	mg/l
Keemiline hapnikutarve (KHT _{Cr}) (dikromaatne)	EVS-ISO 15705	100	mg/l
pH	ISO 10523	7,8	pH ühik
Sulfaat (SO ₄ ²⁻)	AOAC 973.57	15	mg/l
Üldfosfor (P _{üld})	EVS- EN ISO 6878 (osa 7)	0,67	mg/l
Üldlämmastik (N _{üld}) Kjeldahl	SFS 5505	12	mg/l

Kinnitas: Analüütik Ljudmilla Vähhi
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

20.05.2024