



Katseprotokoll KL2024/V146972K

Rahvatervise labor
Heitvee keemiline analüüs

Tellija: Paide Vesi Aktsiaselts Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Kaevu tn 4, 72713

Veeallika valdaja: Paide Vesi Aktsiaselts

Proovivõtu koht: Jõgisoo reoveepuhasti väljavool Järvamaa

Proovivõtja: Sander Sepp atesteerimistunnistus nr: 2311/23

Veeallika liik: heitvesi Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov

Proov võetud: 12.06.2024 kell: 09:20 Analüüs alustatud: 13.06.2024

Proov toodud laborisse: 12.06.2024 kell: 10:37 Analüüs lõpetatud: 20.06.2024

Proovivõtuprotokoll nr: Protokoll kinnitatud: 20.06.2024

Näitaja	Ühik	Tulemus	Metoodika
Biokeemiline hapnikutarve (BHT 7)	mgO ₂ /l	33	EVS-EN ISO 5815-1:2019
Heljum	mg/l	32	EVS-EN 872:2005
Üldlämmastik	mgN/l	52	V96:2023
Üldfosfor	mgP/l	0,91	V97:2021
KHT (COD-Cr)	mgO ₂ /l	138	EVS ISO 15705:2004

Protokolli kinnitas: juhtivspetsialist H.Paasrand

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2024/V146972 Lk. nr.1(1)

