



ANALÜÜSIAKT VI24001483 - Heitvesi

Tellija: TAPA VESI OÜ

Rakvere tee 1

45106 Tapa

Tapa linn

Lääne-Viru maakond

Proovivõtjad: Eesmaa, Riho, Tapa Vesi OÜ, atest.nr. 1968/21

Proovivõtuaeg: 04.04.2024

Laborisse tulek: 04.04.2024 17:00

Analüüsi lõpp: 12.04.2024 12:25

Proovivõtukoha valdaja: TAPA VESI OÜ

Proovivõtukoht: Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Porkuni küla, Porkuni reoveepuhastist väljuv

Proovi märgistus: 249

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Biokeemiline hapnikutarve (BHT ₇)	ISO 5815-1	5,4	mgO ₂ /l
Hõljuvaine	EVS-EN 872	9,9	mg/l
Keemiline hapnikutarve (KHT _{Cr}) (dikromaatne)	ISO 6060	< 30	mg/l
pH	ISO 10523	7,1	pH ühik
Sulfaat (SO ₄ ²⁻)	AOAC 973.57	58	mg/l
Üldfosfor (P _{üld})	EVS- EN ISO 6878 (osa 7)	2,1	mg/l
Üldlämmastik (N _{üld}) Kjeldahl	SFS 5505	19	mg/l

Kinnitas: Anna Torn

15.04.2024

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.