



ANALÜÜSIAKT VI24001484 - Heitvesi

Tellij: TAPA VESI OÜ
Rakvere tee 1
45106 Tapa
Tapa linn
Lääne-Viru maakond

Proovivõtjad: Eesmaa, Riho, Tapa Vesi OÜ, atest.nr. 1968/21

Proovivõtuaeg: 04.04.2024

Laborisse tulek: 04.04.2024 17:00

Analüüsi lõpp: 12.04.2024 12:25

Proovivõtukohta valdaja: TAMSALU VESI AS

Proovivõtukoht: Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Assamalla, LV433, Assamalla reoveepuhastist väljuv

Proovi märgistus: 302

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Biokeemiline hapnikutarve (BHT ₇)	ISO 5815-1	42	mgO ₂ /l
Hõljuvaine	EVS-EN 872	66	mg/l
Keemiline hapnikutarve (KHT _{Cr}) (dikromaatne)	ISO 6060	150	mg/l
pH	ISO 10523	7,6	pH ühik
Sulfaat (SO ₄ ²⁻)	AOAC 973.57	82	mg/l
Üldfosfor (P _{üld})	EVS- EN ISO 6878 (osa 7)	1,9	mg/l
Üldlämmastik (N _{üld}) Kjeldahl	SFS 5505	73	mg/l

Kinnitas: Anna Torn

15.04.2024

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.