



ANALÜÜSIAKT TA24003107 - Heitvesi

Tellija: PÕLTSAMAA VESI OÜ
Pärna 1
48105 Põltsamaa

Proovivõtjad: Emajõe, Viljo, PÕLTSAMAA VESI OÜ, atest.nr. 2308/23

Proovivõtuaeg: 11.06.2024 08:40

Laborisse tulek: 11.06.2024 11:40

Analüüsi lõpp: 18.06.2024 13:39

Proovivõtukoha valdaja: PÕLTSAMAA VESI OÜ

Proovivõtukoht: Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Vägari küla, JO036, Vägari küla reoveepuhasti, väljavool biotiikidest

Proovi märgistus: H-4634

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Biokeemiline hapnikutarve (BHT ₇)	ISO 5815-1	5,9	mgO ₂ /l
Hõljuvaine	EVS-EN 872	11	mg/l
Keemiline hapnikutarve (KHT _{Cr}) (dikromaatne)	EVS-ISO 15705	19	mg/l
pH	ISO 10523	7,3	
Üldfosfor (P _{üld})	ISO 15681-2	1,8	mg/l
Üldlämmastik (N _{üld})	SFS 5505	5,2	mg/l

Kinnitas: osakonna juhataja Hille Allemann
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

18.06.2024