



ANALÜÜSIAKT TA24003612 - Heitvesi

Tellija: VÕRU VESI AS
Ringtee 10
65620 Võru
Võrumaa

Leping: Võru Vesi AS

Proovivõtjad: Elmik, Olev, VÕRU VESI AS, atest.nr. 2029/21

Proovivõtuaeg: 03.07.2024 09:00

Laborisse tulek: 03.07.2024 15:40

Analüüsi lõpp: 11.07.2024 09:21

Proovivõtukoha valdaja: VÕRU VESI AS

Proovivõtukoht: Võru maakond, Võru vald, Loosu küla, VO017, Parksepa, reoveepuhasti väljavool, X:
6421373, Y: 677261

Proovi märgistus: H-4726

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Biokeemiline hapnikutarve (BHT ₇)	ISO 5815-1	3,6	mgO ₂ /l
Hõljuvaine	EVS-EN 872	3,9	mg/l
Keemiline hapnikutarve (KHT _{Cr}) (dikromaatne)	EVS-ISO 15705	30	mg/l
pH	ISO 10523	7,3	
Üldfosfor (P _{üld})	ISO 15681-2	1,3	mg/l
Üldlämmastik (N _{üld})	SFS 5505	2,4	mg/l

Kinnitas: osakonna juhataja Hille Allemann
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

11.07.2024