

Väljalaskme omaseire

Luba	L.VV/329143	Seotud objekt	Tartu linn, Kambja vald (Ülenurme ja Tõrvandi alevik, Reola, Lemmatsi, Soinaste ja Uhti küla), Luunja vald, Tartu vald (Kõrveküla alevik)
Esitamise tähtaeg	15.04.2024	Kohustuse aruandlusperiood	01.01.2024 - 31.03.2024
Kohustuse seireperiood	04.03.2024 - 10.03.2024	Aruandlusperiood	04.03.2024 - 10.03.2024
Looja nimi	Maigi Külm (09.04.2024 14:39)	Esitaja nimi	Maigi Külm (09.04.2024 14:47)
Kirjeldus	Esitada Tartu RVP (TA001) kohta seire vastavalt keskkonnaloa tabelis V7 ja V17 määratud tingimustele.		

Väljalaskme omaseire

Märkused	
Jrk nr	1.
Väljalaskme kood	TA001
Väljalaskme nimetus	Tartu RVP
Veekogu kood	VEE1023600
Veekogu nimi	Emajõgi
Veekogumi kood	
Veekogumi nimetus	
Analüüsi number	307
Proovivõtuprotokolli number	
Labor	Tartu Veevärk AS
Proovivõtu aeg	04.03.2024
Proovivõtu sügavus (m)	
Proovivõtukoha L-EST	X: 6470042, Y: 660942
Proovivõtja/atesteerimistöendi number	1947/21
Proovi tüüp	Heitvesi
Proovi võtmise liik	Automaatne proovivõtmise seade
Proovivõtu hetkel vee temperatuur	9.50
Lisainfo	
Failid	Lisa 1: RVP_aruanne_2024_lkv.xls

Näitajad	Näitaja kood	Näitaja nimetus	Lubatud piirväärtus loas (mg/l)	Mõõtmistulemus	Ühik
	BHT7	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)	15	1.30	mg/l
	HEL	Heljum	15	2	mg/l
	KHT	Keemiline hapnikutarve (KHT)	125	13	mg/l
	pH	Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)	6-9	7.45	pH
	Pyld	Üldfosfor (Püld)	0.5	0.07	mg/l
	Nyld	Üldlämmastik (Nüld)	10	9.90	mg/l