

Väljalaskme omaseire

Luba	L.ÖV/323129	Seotud objekt	Painküla rapsiõli tehas
Esitamise tähtaeg	15.04.2024	Kohustuse aruandlusperiood	01.01.2024 - 31.03.2024
Kohustuse seireperiood	01.02.2024 - 29.02.2024	Aruandlusperiood	01.02.2024 - 29.02.2024
Looja nimi	Esko Lehtpuu (15.04.2024 15:48)	Esitaja nimi	Esko Lehtpuu (15.04.2024 15:57)
Kirjeldus	Esitada väljalaskme(te) kohta seire vastavalt keskkonnaloa tabelis V7 ja V17 määratud tingimustele. Väljalaskme seire on soovitatav teha, vähemalt kolm nädalat enne kohustuse tähtaja saabumist, kui keskkonnaloas ei ole määratud kindlat aega.		

Väljalaskme omaseire

Märkused	ei saa aru
Jrk nr	1.
Väljalaskme kood	JO012
Väljalaskme nimetus	Scanola Baltic reoveepuhasti
Veekogu kood	VEE1023700
Veekogu nimi	Pedja jõgi
Veekogumi kood	1023700_2
Veekogumi nimetus	Pedja Karaski ojust Puurmani paisuni
Analüüsi number	24-105
Proovivõtuprotokolli number	7-012-24
Labor	Muu labor
Muu labor	TÜ katsekoja keskkonnaanalüüsi labor
Proovivõtu aeg	29.02.2024
Proovivõtu sügavus (m)	1
Proovivõtukoha L-EST	X: 6511074, Y: 639734
Proovivõtja/atesteerimistöendi number	2319/23
Proovi tüüp	Heitvesi
Proovi võtmise liik	Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur	4.70
Lisainfo	
Failid	Lisa 1: Analuusitunnistus_7_012_24__Scanola_SBR_vv_29.02.24__1_.asice Lisa 2: TA24000767_Aqua_Consult.pdf

Näitajad	Näitaja kood	Näitaja nimetus	Lubatud piirväärtus loas (mg/l)	Mõõtmistulemus	Ühik
	BHT7	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)	15	35	mg/l
	HEL	Heljum	25	59	mg/l
	KHT	Keemiline hapnikutarve (KHT)	125	240	mg/l
	pH	Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)	6-9	7.90	pH
	SO4	Sulfaat (SO42-)		26	mg/l
	Pyld	Üldfosfor (Püld)	1	1.17	mg/l
	Nyld	Üldlämmastik (Nüld)	45	15.30	mg/l