

# Väljalaskme omaseire

Luba	L.VV/325717	Seotud objekt	Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Nõva, Variku ja Rannaküla külad
Esitamise tähtaeg	15.07.2024	Kohustuse aruandlusperiood	01.04.2024 - 30.06.2024
Kohustuse seireperiood	01.04.2024 - 30.06.2024	Aruandlusperiood	01.04.2024 - 30.06.2024
Looja nimi	Ando Laanesoo (26.04.2024 16:40)	Esitaja nimi	Ando Laanesoo (26.04.2024 16:41)
Kirjeldus	Esitada väljalaskme LA042 - Nõva kohta seire vastavalt keskkonnaloa tabelis V7 ja V17 määratud tingimustele.		

## Väljalaskme omaseire

Märkused	
Jrk nr	1.
Väljalaskme kood	LA042
Väljalaskme nimetus	Nõva
Veekogu kood	VEE1103702
Veekogu nimi	Päliste kraav
Veekogumi kood	
Veekogumi nimetus	
Analüüsi number	
Proovivõtuprotokolli number	
Labor	Terviseamet
Proovivõtu aeg	18.04.2024
Proovivõtu sügavus (m)	
Proovivõtukohta L-EST	X: 6564982, Y: 481218
Proovivõtja/atesteerimistöendi number	2078/22
Proovi tüüp	Heitvesi
Proovi võtmise liik	Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur	
Lisainfo	
Failid	Lisa 1: 145029_k_signed.pdf

Näitajad	Näitaja kood	Näitaja nimetus	Lubatud piirväärtus loas (mg/l)	Mõõtmistulemus	Ühik
	BHT7	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)	40	9.90	mg/l
	HEL	Heljum	35	7.50	mg/l
	KHT	Keemiline hapnikutarve (KHT)	150	43	mg/l
	pH	Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)	6-9	7.50	pH
	Pyld	Üldfosfor (Püld)		0.34	mg/l
	Nyld	Üldlämmastik (Nüld)		37	mg/l