

Väljalaskme kontrollseire

Luba	L.VV/326189	Seotud objekt	Alutaguse vald
Esitamise tähtaeg	Kohustuseta	Aruandlusperiood	19.06.2024 - 04.07.2024
Looja nimi	Allar Aron (05.07.2024 14:40)	Esitaja nimi	(05.07.2024 14:40)

Heitvee väljalaskme kontrollseire

Väljalaskme kood	IV055				
Väljalaskme nimetus	Mäetaguse PS, väljavool seadmest, suubla - Tammikmäe peakraav 105930				
Veekogumi kood	1059200_1				
Veekogumi nimetus	Mäetaguse				
Suubla kood	1059300				
Suubla nimetus	Tammikmäe peakraav				
Analüüsi number	VS24000728				
Protokolli number	VS240728				
Labor	EKUK				
Proovivõtu algus	19.06.2024 10:40				
Proovivõtu sügavus (m)	0				
Proovivõtukohta L-EST	X: 6568903, Y: 687927				
Proovivõtja	Aleksandr Kuznetsov				
Proovi liik	Üksikproov				
Laborisse aeg	19.06.2024 15:00				
Valjalaskme veeliik	Heitvesi				
Lisainfo	puhasti töötab, biotiik on puhas, aeratsioon on.				
Näitajad	Näitaja kood	Näitaja nimetus	Tulem	Ühik	Akrediteeritud
	TEMP	Veetemperatuur (proovivõtul)	20	°C	Jah
	O2	Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l)	7.80	mg/l	Jah
	PHFIELD	pH (proovivõtul)	9	-	Jah
	CONDFIELD	Elektrijuhtivus (proovivõtul)	1 031	µS/cm	Jah
	HEL	Heljum	34	mg/l	Jah
	BHT7	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)	40	mg/l	Jah
	Pyld	Üldfosfor (Püld)	0.94	mg/l	Jah
	Nyld	Üldlämmastik (Nüld)	11	mg/l	Jah
	KHT	Keemiline hapnikutarve (KHT)	120	mg/l	Jah

Failid	Lisa 1: prooviakt.pdf
--------	-----------------------

