

Väljalaskme omaseire

Luba	L.VV/329624	Seotud objekt	Estagari tootmistsehh
Esitamise tähtaeg	15.07.2024	Kohustuse aruandlusperiood	01.04.2024 - 30.06.2024
Kohustuse seireperiood	01.04.2024 - 30.06.2024	Aruandlusperiood	01.04.2024 - 30.06.2024
Looja nimi	Urmas Pau (24.07.2024 13:22)	Esitaja nimi	Urmas Pau (24.07.2024 13:27)
Kirjeldus	heitvee väljalaskmele määratud seire tingimused ning teabe esitamise sagedus (määratud tingimused vastavalt tabelist V7 ja V17).		

Väljalaskme omaseire

Märkused	
Jrk nr	1.
Väljalaskme kood	SA032
Väljalaskme nimetus	Agaritööstus
Veekogu kood	VEE1165420
Veekogu nimi	Agarikraav
Veekogumi kood	
Veekogumi nimetus	
Analüüsi number	
Proovivõtuprotokolli number	
Labor	Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg	21.04.2024
Proovivõtu sügavus (m)	
Proovivõtukoha L-EST	X: 6466024, Y: 397856
Proovivõtja/atesteerimistõendi number	Kaur Kõue 1769/20
Proovi tüüp	Heitvesi
Proovi võtmise liik	Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur	
Lisainfo	
Failid	Lisa 1: EE24001000_raport001.pdf Lisa 2: 508.pdf

Näitajad	Näitaja kood	Näitaja nimetus	Lubatud piirväärtus loas (mg/l)	Mõõtmistulemus	Ühik
	BHT7	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)	25	2.30	mg/l
	HEL	Heljum	35	14	mg/l
	KHT	Keemiline hapnikutarve (KHT)	250	58	mg/l
	pH	Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)	6-9	7.30	pH
	67-66-3	Triklorometaan (kloroform)		12	µg/l
	Pyld	Üldfosfor (Püld)	2	1.14	mg/l
	Nyld	Üldlämmastik (Nüld)	60	17.60	mg/l