

Väljalaskme omaseire

Luba	KL-510001	Seotud objekt	Jõhvi vald, Kose küla, Edise (Aiandi) küla
Esitamise tähtaeg	17.10.2024	Kohustuse aruandlusperiood	01.07.2024 - 30.09.2024
Kohustuse seireperiood	01.07.2024 - 30.09.2024	Aruandlusperiood	01.07.2024 - 30.09.2024
Looja nimi	Julia Nestor (01.08.2024 14:28)	Esitaja nimi	Julia Nestor (01.08.2024 14:31)
Kirjeldus	Esitada väljalaskme IV064 - Edise kohta seire vastavalt keskkonnaloa tabelis V7 ja V17 määratud tingimustele.		

Väljalaskme omaseire

Märkused	
Jrk nr	1.
Väljalaskme kood	IV064
Väljalaskme nimetus	Edise
Veekogu kood	VEE1067000
Veekogu nimi	Pühajõgi
Veekogumi kood	1067000_1
Veekogumi nimetus	Pühajõgi lähtest Kose jõeni
Analüüsi number	
Proovivõtuprotokolli number	
Labor	Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg	03.07.2024
Proovivõtu sügavus (m)	
Proovivõtukoha L-EST	X: 6586844, Y: 691872
Proovivõtja/atesteerimistöendi number	Aivar Grüning nr 1904/20
Proovi tüüp	Heitvesi
Proovi võtmise liik	Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur	
Lisainfo	
Failid	Lisa 1: 07032024_ANALUUSIAKT_VI24002729__Heitvesi.pdf Lisa 2: 07032024_ANALUUSIAKT_VI24002730__Heitvesi.pdf

Näitajad	Näitaja kood	Näitaja nimetus	Lubatud piirväärtus loas (mg/l)	Mõõtmistulemus	Ühik
	BHT7	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)	40	12	mg/l
	HEL	Heljum	35	15	mg/l
	KHT	Keemiline hapnikutarve (KHT)	150	70	mg/l
	pH	Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)	6-9	7.50	pH
	Pyld	Üldfosfor (Püld)		2.40	mg/l
	Nyld	Üldlämmastik (Nüld)		35	mg/l