

Väljalaskme omaseire

Luba	L.VV/328933	Seotud objekt	Harjumaa, Kose vald, Kose, Ravila ja Kose-Uuemõisa alevik, Palvere, Vardja, Oru, Kuivajõe ja Karla küla.
Esitamise tähtaeg	17.10.2024	Kohustuse aruandlusperiood	01.07.2024 - 30.09.2024
Kohustuse seireperiood	01.07.2024 - 30.09.2024	Aruandlusperiood	01.07.2024 - 30.09.2024
Looja nimi	Grünverk, Laura (26.08.2024 08:52)	Esitaja nimi	Laura Grünverk (26.08.2024 11:04)
Kirjeldus	Esitada väljalaskme Kose (HA048), Oru (HA031) kohta seire vastavalt keskkonnanaloo tabelis V4, V7 ja V17 määratud tingimustele.		

Väljalaskme omaseire

Märkused	Andmed parandatud
Jrk nr	1.
Väljalaskme kood	HA031
Väljalaskme nimetus	Oru RVP
Veekogu kood	
Veekogu nimi	
Veekogumi kood	
Veekogumi nimetus	
Analüüsi number	EE24002930
Proovivõtuprotokolli number	EE242930
Labor	Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg	08.08.2024
Proovivõtu sügavus (m)	0
Proovivõtukohta L-EST	X: 6562207, Y: 556399
Proovivõtja/atesteerimistöendi number	Grünverk, Laura, Kruusement, Jaak
Proovi tüüp	Heitvesi
Proovi võtmise liik	Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur	
Lisainfo	
Failid	Lisa 1: EE24002930.pdf

Näitajad	Näitaja kood	Näitaja nimetus	Lubatud piirväärtus loas (mg/l)	Mõõtmistulemus	Ühik
	BHT7	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)	25	3	mg/l
	Nyld	Üldlämmastik (Nüld)	60	16	mg/l
	HEL	Heljum	35	3	mg/l
	Pyld	Üldfosfor (Püld)	2	0.73	mg/l
	pH	Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)	6-9	7	pH
	KHT	Keemiline hapnikutarve (KHT)	125	60	mg/l

Jrk nr	2.
Väljalaskme kood	HA048
Väljalaskme nimetus	Kose RVP
Veekogu kood	
Veekogu nimi	
Veekogumi kood	1089200_2
Veekogumi nimetus	Pirita Paunküla veehoidlast Kuivajõeni
Analüüsi number	U1787
Proovivõtuprotokolli number	EE24002931
Labor	Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg	08.08.2024
Proovivõtu sügavus (m)	0
Proovivõtukohta L-EST	X: 6562167, Y: 566527
Proovivõtja/atesteerimistöendi number	Grünverk, Laura, Kruusement, Jaak
Proovi tüüp	Heitvesi
Proovi võtmise liik	Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur	
Lisainfo	
Failid	Lisa 2: EE24002931.pdf

Näitajad	Näitaja kood	Näitaja nimetus	Lubatud piirväärtus loas (mg/l)	Mõõtmistulemus	Ühik
	HEL	Heljum	25	3	mg/l
	Pyld	Üldfosfor (Püld)	1	0.34	mg/l
	BHT7	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)	15	3	mg/l
	pH	Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)	6-9	7	pH
	Nyld	Üldlämmastik (Nüld)	45	7.90	mg/l
	KHT	Keemiline hapnikutarve (KHT)	125	14	mg/l