



KESKKONNAAMET

Aktsiaselts Farmi Piimatööstus
piim@farmi.ee

02.09.2022 nr DM-120414-9

Selgituste esitamine põhjaveevaru hindamise korra kohta

Pöördusite 31.08.2022 Keskkonnameti poole küsimustega põhjaveevaru hindamise korra kohta menetluse M-120414 raames.

Põhjaveevaru hindamise kord on veeseaduse (edaspidi *VeeS*) § 204 lõike 7 alusel kehtestatud keskkonnaministri 15.10.2019 määrusega nr 55 „Põhjaveevaru hindamise kord, nõuded põhjaveevaru hindamise ja hüdrogeoloogilise uuringu aruande kohta ning põhjaveevaru kehtestamise aluseks olevate andmete koosseis“

VeeS § 204 lg 5 kohaselt põhjaveevaru hindamiseks tehakse hüdrogeoloogiline uuring, mille tegemist koordineerib Keskkonnaministeerium, ja koostatakse uuringuaruanne, mis esitatakse põhjaveekomisjonile. Põhjaveekomisjon teeb ettepanekuid kavandatavate hüdrogeoloogiliste uuringute kohta, vaatab läbi põhjaveevaru uuringuaruanded ja teeb keskkonnaministrile ettepanekud kehtestavate põhjaveevardude koguse, põhjaveevaruga ala ja kehtivusaja osas. Keskkonnaminister pärast põhjaveevaru hindamist kehtestab põhjaveevaru käskkirjaga. Tavapärase praktika kohaselt võtab põhjaveevaru hindamine aega kuni 2 aastat. Põhjaveevaru hindamisega kaasnevad kulud katab isik, kes taotleb põhjaveevaru hindamist (VeeS § 204 lg 6).

Põhjaveevaru hindamiseks tuleb Teil pöörduda ettevõtja poole, kellel on tegevusluba hüdrogeoloogilise uuringu tegemiseks. Hüdrogeoloogilise tööde tegevuslubade omanike nimekiri on leitav Keskkonnaministeeriumi kodulehelt aadressil: <https://www.envir.ee/hydrogeoloogiliste-toode-komisjon>.

Tegelik põhjaveevõtt puurkaevudes katastrinumbriga 2272 ja 2274 aastatel 2017-2021 veekasutuse aruannete alusel (maksimaalne oli 2021. aastal –u 785 m³ ööpäevas ning minimaalne 2020.aastal – 705 m³ ööpäevas) ei ületa keskkonnaloa eelnõus lubatud veekogust (874 m³ ööpäevas).

Juhime tähelepanu, et puurkaevu katastrinumbriga 2274 (veekiht V2vr+gd) tootlikkus on 5,55 l/s (ehk 479 m³ ööpäevas). Lubatud veevõtt on 385 m³ ööpäevas. Juhul, kui soovite võtta puurkaevust katastrinumbriga 2274 vett üle 479 m³ ööpäevas, et summaarne põhjaveevõtt puurkaevudest katastrinumbriga 2272 ja 2274 oleks 1 000 m³ ööpäevas on mõistlik tellida koos põhjaveevaru ümberhindamisega ka hüdrogeoloogilist litsentsi omavalt ettevõttelt

puurkaevu katastrinumbriga 2274 tootlikkuse iseloomustavate näitajate mõõtmine ning hinnang puurkaevu tarbimise suurusele (vajadusel ka puurkaevu katastrinumbriga 2272 (veekiht V2gd), mille tootlikkus on 5,66 l/s (489 m³ ööpäevas)).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Karina Laasik
juhtivspetsialist
veeosakond

Ljudmila Bogdanova 5250 480
Ljudmila.Bogdanova@keskkonnaamet.ee