

Plaan peab asuma laoplatsil sissekäigu juures nähtaval kohal.

Laoplatsil peab põlevmaterjali paigutama sellisesse kohta ja sellisel koguses, nagu on laoplatsi plaanil määratud.

Jäätmete sorteerimiskeskus OÜ

Ladustamise plaan

Laoplats paikneb aadressil: Suur-Sõjamäe põik 8a, Tallinn, katastritunnus 78403:314:2740



1. Plats nr. 1 Mõõt 144 m² kõrgus 3m. Piiratud betoon paneelidega kõrgus 2 jm- Maht 400 m³.
Materjaliks: hakke.
2. Plats nr. 2 Mõõt 159 m² kõrgus 5m. Maht c.a 795 m³ Materjaliks: puidujätmed. Tuleohutuskujad lähima hoonega Suur-Sõjamäe põik 10 on 9 m
Tagumine krundi piir on betoonaed kõrgusega 2 m.
3. Plats nr. 3 Mõõt 110 kõrgus 2,5m. Maht 275 m³ Materjaliks: ehitusjätmed
4. Plats nr. 4 Mõõt 165m² Reservplats
5. Plats nr. 5 Mõõt 30m² kõrgus 2,5m Maht 38 m³
Materjaliks: jäätmekütus ladustatud metallkonteineritesse
6. Plats nr. 6 Mõõt 15 m x 8 m kõrgus kuni 2.4 Maht 400 m³ Materjaliks: Plastjätmed. Tuleohutuskujad lähima hoonega Suur-Sõjamäe põik 10 on 15 m ja tulevane hoone Suur-Sõjamäe põik 8a on 15,5 m
7. Plats nr. 7 Mõõt 400 m² Plastjätmete käitlusala- katusealune
8. Plats nr. 8 Mõõt 240 m² Jätmed ladustatud metallkonteineritesse
9. Plats nr. 9 Mõõt 470 m² Tulevane tootmishoone klass TP3

+++++ Tulemüür, H-3,8 m

T- Tulekustutite asukohad kokku välisplatsil 6 6 kg tulekustutid

H- Tulekustutusevee hüdrant asub Suur-Sõjamäe põik 8 ja 10 kruntide läheduses 10m kauguselt krundi piirist.
Ja 120 jm kõige kaugemal paikneva ladustamisala välisääreni ja veevooluhulk on 10 l/s veeallika tüüp on survestatud akt lisatud.

Hoonete tuleohutuseklassid

Suur-Sõjamäe põik 8a tulevase hoone tuleohutusklass TP3

Suur-Sõjamäe põik 10 tuleohutusklass TP3

Suur-Sõjamäe põik 23 tuleohutusklass TP2

Päästesõiduki juurdesõiduteed ladustamisalale ja veevõtukohale on järgmised: tänavad on asfalt ja plats on betoonkattega.

Hoonete vahelised kujud ladustusplatsiga on järgmised:

Suur-Sõjame põik 8a tulevase hoone kuja Suur-Sõjamäe tn 23 on 61 m

Suur-Sõjame põik 8a tulevase hoone kuja Suur-Sõjamäe põik 10 on 35 m

Suur-Sõjame põik 8a tulevase hoone kuja Suur-Sõjamäe põik 8 on 22 m

Kinnitaja:

Valeria Nõmme

juhatuse liige

Tel. 6825932

info@jsk.ee